

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах				Дата испы- тания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испы- таний	Примечание
№ реги- страции ИЦ	Дата регистра- ции	Маркировка заказчика	Марки- ровка ИЦ			Обозначение НД на продук- цию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
2960	07.12. 2009	Сиал-Люкс-350-5	И-2960-1/4	07.12.- 22.12. 2009	Прочность и гер- метичность, МПа	ТУ 4935-003- 21922689-2009	Должны быть прочными и гер- метичными при испытательном давлении 2,4 МПа	ГОСТ 31311-2005	2,5	Без просачи- вания воды на поверхности конвектора и в местах со- единений
		Сиал-Люкс-500-5							2,5	
		Сиал-Люкс-650-6							2,5	
		Сиал-Люкс-900-6							2,5	
2960	07.12. 2009	Сиал-Люкс-350-5	И-2960-1/4		Номинальный теп- ловой поток, кВт	ТУ 4935-003- 21922689-2009	Не менее 0,707 Не менее 1,010 Не менее 1,575 Не менее 2,181	Методика	0,721	ΔT=70°C
		Сиал-Люкс-500-5							1,016	
		Сиал-Люкс-650-6							1,581	
		Сиал-Люкс-900-6							2,234	
		Сиал-Люкс-350-5			Отклонения значе- ния номинального теплового потока, %			±5,0	+2,2	
		Сиал-Люкс-500-5						+0,6		
		Сиал-Люкс-650-6						+0,43		
		Сиал-Люкс-900-6						+2,45		
2960	07.12. 2009	Сиал-Люкс-350-5	И-2960-1/4		Габаритные разме- ры, мм -длина	ТУ 4935-003- 21922689-2009		ТУ 4935-003- 21922689-2009	465	
		Сиал-Люкс-500-5							465	
		Сиал-Люкс-650-6							465	
		Сиал-Люкс-900-6							558	
2960	07.12. 2009	Сиал-Люкс-350-5	И-2960-1/4		Внешний вид	ТУ 4935-003- 21922689-2009	Детали радиатора, доступные для об- служивания не должны иметь острых кромок и заусенец	ТУ 4935-003- 21922689-2009	Кромки и заусенцы отсу- тствуют	Соответствует требованиям
		Сиал-Люкс-500-5								
		Сиал-Люкс-650-6								
		Сиал-Люкс-900-6								
2960	07.12. 2009	Сиал-Люкс-350-5	И-2960-1/4		Толщина защитного покрытия, мкм	ТУ 4935-003- 21922689-2009	Не менее 50	ГОСТ 9.032-74	Ср. 66,7	
		Сиал-Люкс-500-5								
		Сиал-Люкс-650-6								
		Сиал-Люкс-900-6								
2960	07.12. 2009	Сиал-Люкс-350-5	И-2960-1/4		Качество покрытия	ТУ 4935-003- 21922689-2009	Не ниже класса IV по ГОСТ 9.032	ГОСТ 9.032-74	Соответ- ствует	
		Сиал-Люкс-500-5								
		Сиал-Люкс-650-6								
		Сиал-Люкс-900-6								
2960	07.12. 2009	Сиал-Люкс-350-5	И-2960-1/4		Качество резьбы	ТУ 4935-003- 21922689-2009	На торцах коллек- торов должна быть выполнена трубная резьба G1-B	ГОСТ 6357-81	Соответ- ствует	
		Сиал-Люкс-500-5								
		Сиал-Люкс-650-6								
		Сиал-Люкс-900-6								

Руководитель подразделения  
Испытатель



А.А. Быков  
В.Ю. Еременко