

ИЦ МИВ "СибНИИстрой"

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ МИВ «СибНИИстрой»

И.Н. Попков

« 22 » декабря 2009 г.

М. П.

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.21СЛ61

зарегистрирован в Госреестре

« 24 » октября 2008 г.

Действителен до

« 24 » октября 2011 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 6779 от 22 декабря 2009 г.**

Основание для проведения испытаний Техническое задание органа по сертификации № 1516

Наименование продукции Радиаторы отопительные алюминиевые

Производитель продукции ООО «ДАК», г. Красноярск

(наименование, адрес, страна)

Дата получения образцов Акт отбора образцов от 30.11.2009 г.

(дата отбора образцов, номер акта отбора образцов)

Сведения об испытываемых образцах Радиаторы отопительные алюминиевые: «Сиал-Люкс-350-5» - в количестве 1 шт., «Сиал-Люкс-500-5» - в количестве 1 шт., «Сиал-Люкс-650-6» - в количестве 1 шт., «Сиал-Люкс-900-6» - в количестве 1 шт.

(количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные ИЦ № 2960 от 07.12.2009 г. Маркировка ИЦ И-2960-1/4

(номер регистрации и маркировка ИЦ)

Методика испытаний ГОСТ 31311-2005, ГОСТ 9.302-74, ГОСТ 6357-81, ТУ 4935-003-21922689-2009, Методика по определению номинального теплового потока

(шифры НД, наименование методик)

Дата испытаний образцов 07.12.09 – 22.12.2009 г.

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях – 1 Результаты испытаний (на 1 листе)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Радиаторы отопительные алюминиевые, производства ООО «ДАК», г. Красноярск соответствуют требованиям ТУ 4935-003-21922689-2009.